

Hava Şokları ve Tüm İlişkili Donanım



Kurulum Kılavuzu

Bölüm 1

Versiyon:00
Dil: TR
M9500E TR-03/25

İçindekiler

1 Genel	2
1.1 Bu Kurulum Kılavuzu Hakkında	2
1.2 Kullanım Amacı	2
1.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması	3
2 İş Güvenliği.....	4
2.1 Genel Güvenlik Talimatları	4
2.2 Kurulum ve Bakım için Önerilen Güvenlik Önlemleri	6
2.3 Amaçlanan Hizmet Ömrü ve Periyodik Denetleme	6
2.4 Personelin Yeterliliği	7
2.5 Kişisel Koruyucu Ekipman	8
2.6 Sistem Üzerindeki Güvenlik İşaretleri	8
3 Ürünün Kurulumu.....	9
3.1 Gerekli Araç ve Gereçler	11
3.2 Ambalajdan Çıkarma / Taşıma / Depolama	12
3.3 Kurulum Yerinin Belirlenmesi	12
3.4 Etiketlerin Yapıştırılması	14
4 Teknik Özellikler	15
4.1 Basıncılı Hava Özellikleri	15
4.2 Kurulum Sırasında Sıkma Torku Değerleri	15
5 Bakım / Onarım	16
6 Demontaj / Geri Dönüşüm / Bertaraf.....	18

1 Genel



NOT

Çalışmaya başlamadan önce, bu kurulum talimatları okunmalı ve iyice anlaşılmalıdır.

1.1 Bu Kurulum Kılavuzu Hakkında

Bu kurulum talimatları, bundan sonra Ürün olarak anılacak olan Hava Şokları ve İlgili Ekipmanlar için geçerlidir. Bu kurulum talimatları, Hava Şoklarını ve İlgili Ekipmanı kuran, devreye alan ve kullanımlarını izleyen kişilere yöneliktir.

Kurulum kılavuzu, Hava Şokunun kullanım ömrü boyunca saklanmalı ve Hava Şoku üzerinde ve Hava Şokuyla çalışan tüm kişilere düzenli bir şekilde sağlanmalıdır.

1.2 Kullanım Amacı

Ürün, yalnızca dökme malzeme tıkanıklıklarını gidermek ve önlemek amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Yalnızca sabit ekipmanlarda kullanılabilir ve kalıcı olarak monte edilmelidir. Ürünü kurarken ve çalıştırırken, hiçbir insan veya hayvanın basınçlı hava patlamaları veya uçuşan parçacıklar nedeniyle yaralanma riski altında olmadığından emin olun.

Ürün sadece şu durumlarda kullanılabilir:

- Basınçlı hava püskürtme için ortam olarak hava veya nitrojen N2 ile,
- Yer üstündeki endüstriyel uygulamalarda,
- Dokümantasyonda belirtilen teknik veriler doğrultusunda ve
- Dokümantasyonda belirtilen montaj konumunda.

Bu kurulum kılavuzunda belirtilen teknik özelliklere kesinlikle uyulmalıdır; aksi takdirde, ürüne ve çevresine zarar verir. Ürün sadece teknik olarak kusursuz durumda ve amaçlandığı şekilde çalıştırılmalıdır. Yanlış kullanımdan kaynaklanan her türlü hasardan yalnızca işletme sahibi sorumludur.

Ürünün kullanım amacı ayrıca aşağıdaki kısıtlamaları da gerektirir:

- Ekipmanla çalışmaya başlamadan önce, çalışanlar, ekipmanın nasıl çalıştığı konusunda ve ilgili tüm iş güvenliği konuları hakkında bilgilendirilmelidir.

- Çalışanlar gerekli olabilecek her türlü kişisel koruyucu ekipmanı giymelidir.
- Kurulum kılavuzunda belirtilen gerekliliklere tam olarak uyulmalıdır.
- Tesis işletmecisi tarafından sağlanan tüm geçerli işletim talimatlarına uyulmalıdır.
- Bu belgede yer alan talimatlara uyulmalıdır.
- Geçerli tüm ulusal kurallara ve yönergelere uyulmalıdır.
- Bu kurulum kılavuzunda belirtilen bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

Ürünün bu kısıtlamaların dışında kullanılması veya Üründe onaylanmamış değişiklikler yapılması, kötüye kullanım olarak kabul edilecektir.

Ürün, bunun için tasarlanmadığından potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılamaz.

Ürünün yanıcı gazlar içinde ve bu gazlarla çalıştırılması yasaktır.

1.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ürünün yürürlükteki tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmasını sağlamak işletme sahibinin sorumluluğundadır. Üretici, bu gerekliliklere uyulmamasından kaynaklanan hasarlar veya operasyonel aksaklıklar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca, üretici, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarlar veya operasyonel aksaklıklar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- Operatör Hataları
- Dokümantasyonun takip edilmemesi
- Ürünün yanlış kullanımı
- Yetkin olmayan personel tarafından kullanımı
- İzinsiz modifikasyonlar, değişiklikler veya uygun olmayan şekilde gerçekleştirilen onarımlar
- Onaylanmamış teknik değişiklikler
- Üretici tarafından onaylanmamış yedek veya aksesuar parçaların kullanılması.

2 İş Güvenliği

2.1 Genel Güvenlik Talimatları



TEHLİKE

Elektrik Çarpması

Elektrikli ekipmanla (örn. Kumanda dolapları, sistem içindeki elektrik tesisatları, vb.) doğrudan veya dolaylı elektrik teması riski vardır.

- *Elektrikli ekipman üzerinde yalnızca yerel yönetmeliklere ve elektrik tesisatı yönergelerine uyan kalifiye ve yetkin elektrikçilerin çalışmasına izin verilir.*
- *Tüm çalışmalar, tüm yerel ve ulusal elektrik güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.*
- *Enerji verilmiş herhangi bir bileşen üzerinde çalışmadan önce, güç kaynağı ana şalterden kapatılmalı ve kazara yeniden enerji verilmesini önlemek için emniyete alınmalıdır.*
- *Elektrikli ekipman, yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için kilitlenmiştir.*
- *Çalışan personel, elektrikli ekipmandaki herhangi bir kusur veya hasarı derhal amirine bildirmelidir.*
- *Elektrikli ekipman üzerinde çalışırken sadece yalıtılmış aletler kullanılmalıdır.*



TEHLİKE

Tehlikeli inert gaz konsantrasyonu

Hava şokları, nitrojen N2 veya karbondioksit CO2 ile çalıştırıldığında, inert gazlar atmosfere salınır. İnert gazlar tespit edilemez ve yüksek konsantrasyonlarda boğulmaya neden olabilir.

- *Her zaman yeterli havalandırma sağlayın.*
- *Tüm iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyun.*
- *Yüksek konsantrasyonlara maruz kaldıktan sonra, etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın ve bağımsız bir solunum cihazı ile solunum yaptırın. Kişiyi sakın ve sıcak tutun ve bir doktora danışın.*

TEHLİKE

Fırlayan/Uçan Malzemeler

Bir Hava Şokunun tahliye edilmesi, malzemelerin etrafa savrulmasına ve potansiyel olarak ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

- Ürünün monte edildiği uygulamaya erişim kapaklarını açmayın.
- Ürün açık bir tanka monte edilmişse, tahliyeden önce güvenlik alanını boşaltın.



TEHLİKE

Hasarlı Bileşenlerden Kaynaklanan Tehlike

Hasarlı bileşenler nedeniyle yaşamı tehdit eden yaralanma veya ciddi zarar riski vardır.

- Herhangi bir bileşen hasarlıysa ürünü çalıştırmayın.
- Çalışmaya başlamadan önce üründe gözle görülür bir hasar olup olmadığını inceleyin.
- Hasar tespit edilirse, kontrol sistemini derhal kapatın ve kazara yeniden enerji verilmesini önlemek için emniyete alın, ardından sorumlu personele haber verin.



UYARI

Patlama Riski

İzin verilen çalışma basıncının aşılması, basınçlı kabın patlamasına neden olabilir.

- Daha fazla bilgi için emniyet valfi belgelerine bakın.
- Basınçlı kabın izin verilen çalışma basıncı üzerinde bir basınç limitine sahip bir emniyet valfini asla kullanmayın.



UYARI

Patlama Riski

Uçuşan kıvılcıklar veya mekanik gerilimler, Hava Şoku teknesinin patlamasına neden olabilir.

- Hava Şoku teknesine asla kaynak yapmayın ve asla sıkıştırma veya mekanik gerilimler gibi mekanik yüklere maruz bırakmayın.
- Herhangi bir kurulum veya bakım çalışması yapmadan önce, Hava Şokunu havalandırın.

UYARI

Patlama Riski

- Kapalı alanlarda kesme hamlacı veya kaynak ekipmanı kullanmak özellikle tehlikelidir.
- *Bu tür bir kullanımdan önce, havanın gaz ve toz içeriğini kontrol edin.*

2.2 Kurulum ve Bakım için Önerilen Güvenlik Önlemleri



TEHLİKE

Elektrik Gerilimi ve Basıncılı Parçalardan Kaynaklanan Tehlike

Kurulum veya bakım öncesinde enerji kaynaklarının uygun şekilde izole edilmemesi, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

- *Tüm enerji kaynaklarının (örn. elektrik, pnömatik, hidrolik) uygun şekilde kapatıldığından, basıncının düşürüldüğünden ve emniyete alındığından emin olun.*
- *Kazara yeniden enerji verilmesini önlemek için geçerli yerel Kilitleme-Etiketleme-Deneme (LOTOTO) prosedürlerine ve yönetmeliklerine uyun.*
- *Bakım görevlerini yalnızca yetkin personel gerçekleştirmelidir.*
- *Kişisel koruyucu ekipman kullanın.*

2.3 Amaçlanan Hizmet Ömrü ve Periyodik Denetleme

İşletme sahibi, yürürlükteki yerel ve bölgesel yönetmeliklere uygun olarak doğru çalışmayı sağlamaktan ve periyodik denetlemeler yapmaktan sorumludur.

Ürünün amaçlanan hizmet ömründe etkili olan iki faktör vardır: çalışma döngüsü sayısı ve basınçlı kabın yaşı. Denetleme aralıkları ve bakım gereklilikleri, hem kabın çalışma yaşına hem de yük döngülerine bağlı olarak sınırlar belirleyebilen yürürlükteki ulusal veya bölgesel yasalara uygun olmalıdır. İzin verilen yük döngüsü sayısı, Ürünle birlikte verilen basınçlı kap belgelerinde belgelenmiştir.

Öngörülen denetleme aralıklarına uymak ve periyodik denetlemeler ve bakım için ilgili tüm yasal gerekliliklere uyulmasını sağlamak işletme sahibinin sorumluluğundadır.

2.4 Personelin Yeterliliği

Sadece yetkili ve yeterli personel, Ürün ile ve Ürün üzerinde çalışmakla görevlendirilebilir. Kişiler, yeterli/vasıflı işçi niteliğine sahip olmaları ve aşağıdaki tüm gereklilikleri karşılamaları halinde yeterli olarak kabul edilirler:

- Mesleki eğitimini tamamlamış veya alanında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
- Teknik deneyim,
- İlgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bu kişiler ayrıca:

- Kendilerine verilen görevleri ve riskleri değerlendirebilmelidir,
- Potansiyel tehlikeleri önceden fark edebilmelidir,
- Fiziksel ve bilişsel olarak Ürünü kullanabilecek durumda olmalıdır,
- Uygun şekilde eğitilmiş ve yönlendirilmiş olmalıdır,
- Bu kurulum kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

Toprak bağlantıları, kablo bağlantıları, anahtarlama, kontrol, düzenleme, otomasyon ve tüm elektrikli bileşenler üzerindeki çalışmalar, yalnızca eğitimli elektrikçiler tarafından gerçekleştirilebilir.

2.5 Kişisel Koruyucu Ekipman

Sıyırıcılar üzerinde çalışma yapan kişiler, uygun kişisel koruyucu ekipman giymelidir.

Minimum şartlar:

Sembol	Anlamı
	Göz koruması kullanın
	Baş koruması takın
	Kulak koruması takın
	En az ayak bileği yüksekliğinde ayak koruması kullanın
	Eldiven kullanın
	Gerekirse düşmekten korunma ekipmanı kullanın
	Koruyucu giysi giyin.

2.6 Sistem Üzerindeki Güvenlik İşaretleri

Ürün üzerindeki güvenlik işaretleri iyi durumda tutulmalı ve her zaman açıkça görülebilmelidir.

Sistemin parçalarının değiştirilmesi durumunda, yedek parçaların uygun güvenlik işaretleriyle donatıldığından veya donatılacağından emin olun.

3 Ürünün Kurulumu



TEHLİKE

Elektrik Gerilimi ve Basıncılı Parçalardan Kaynaklanan Tehlike

Hava Şoku sistemi üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce:

- Güç kaynağını kapatın ve Hava Şoku sistemini havalandırın.
- İstemsiz yeniden başlatmayı önlemek için sistemi kilitleyin.
- Geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uyun.
- Sahadaki tüm güvenlik talimatlarına uyun.
- Uygun uyarı işaretlerini yapıştırın.



TEHLİKE

Kurulum sahasında tehlikeli inert gaz konsantrasyonu

Hava şokları, nitrojen N2 veya karbondioksit CO2 ile çalıştırıldığında, inert gazlar atmosfere salınır.

- Hava şokları sadece iyi havalandırılan alanlarda inert gazlarla çalıştırılabilir.
- Kurulum yerindeki doğal havalandırma yeterli değilse, bir havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Havalandırmadan, Ürünü kullanacak işletme sahibi sorumludur.



TEHLİKE

Düşen Yükler

Hava şoku düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Bu nedenle, yüksek çalışma alanlarına kurulum yaparken, Ürün ile birlikte verilen düşmekten korunma cihazını kullanın.



UYARI

Hava Şoklarının Kopma ve Savrulma Riski

Hava Şoku, yanlış monte edilmesi durumunda kırılabilir ve bir hava patlamasıyla fırlayıp savrulabilir.

- Hava Şoku, aktif vibratörlerin yakınına kurulmamalıdır.
- Hava Şokunun herhangi bir kaynak işlemine tabi tutulması kesinlikle yasaktır.
- Tüm taşıma ve depolama talimatlarına uyun.
- Kurulumdan önce, harici hasar olup olmadığını kontrol etmek için Hava Şokunu görsel olarak inceleyin.
- Yalnızca, aksesuarlar dahil olmak üzere hava şokunun ağırlığını taşıyabilecek ve tetikleme sırasında oluşan kuvvete dayanabilecek kadar güçlü dış duvarlara monte edin.





















UYARI

Kapalı Alanlarda Çalışma

Hava Şoklarının monte edildiği alanlara erişim genellikle zordur ve kapalı alanlar içerir. Genellikle zor pozisyonlarda çalışmak gerekir.

- Olağan önlemlerin ötesine geçen iş güvenliği önlemlerinin gerekli olup olmadığını belirleyin!

3.1 Gerekli Araç ve Gereçler

3.2 Ambalajdan Çıkarma / Taşıma / Depolama



UYARI



Ağır Ağırlık

Hava Şokları, kaldırma ekipmanlarıyla taşınmasını gerektiren ağırlıklara sahip olabilir. Hava Şoklarının elle taşınması, ciddi iskelet yaralanmalarına neden olabilir.

- *Yük, kişi başına 25 kg'dan fazlaysa uygun yardımcı ekipmanlar kullanın!*
- *Ağırlık merkezini belirleyin! Kaldırma işlemi sırasında Hava Şokunun eğilmediğinden emin olun!*
- *Kaldırma ekipmanını hava şokunun yan tarafındaki tutma yerlerine takın.*





Ambalajı açtıktan sonra, tüm bileşenlerin mevcut ve hasarsız olduğunu teyit edin. Ürünü titreşimlere, darbelere ve neme karşı koruyun. Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayın.

3.3 Kurulum Yerinin Belirlenmesi



Hava Şoku doğru şekilde monte edilmezse, malzeme Hava Şokuna girebilir ve iç parçalarına zarar verebilir veya tahrip edebilir.

Farklı birikme türlerine örnekler:



Silo (A) yapışan malzeme

Silo (B ve C) köprüleşme

Silo (D) baca oluşumu

Hava Şoklarının sayısı ve konumu, depolanan malzemeye ve silonun boyutuna bağlıdır. Tasarım üretici tarafından kendisine özel olarak düzenlenebilir.

Destek almak için Martin Engineering veya bir temsilci ile iletişime geçin.

3.4 Etiketlerin Yapıştırılması

3.4.1 Güvenlik Etiketi

Aşağıdaki güvenlik etiketleri (güvenlik işaretleri) Hava Şokuna yapıştırılmalıdır:

 	Patlama Riski Hava Şoku patlayabilir veya arızalar meydana gelebilir. • Hava Şoku üzerinde delme, perçinleme, kaynak veya başka bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. CE onayı geçersiz kalır. • Güvenlik gözlüğü takın.
 	Ani Gürültü Riski Hava Şoku tahliye edildiğinde ani bir gürültü olabilir. • Kulak koruması kullanın.
	Yüksek Basınç Tahliye Riski Hava Şoku tahliye edildiğinde, yüksek basınç tahliye riski olabilir. • Hava Şokları dolu ve çalışır durumda olduğu sürece, tanka erişim kapaklarını açmayın ve tanka girmeyin.
	Fırlayan/Uçan Malzeme Riski Küresel valfi kapatarak basınçlı hava beslemesi kesildiğinde, bu ekipmanın Hava Şokları tetiklenebilir. • Hava Şoklarının etki alanında kimsenin bulunmadığından emin olmadan önce küresel valfi asla kapatmayın.

3.4.2 Diğer Etiketler

Ürüne aşağıdaki etiketler yapıştırılır:

1. Martin Engineering şube adresini ve ürünün tanımını gösteren çıkartma.

4 Teknik Özellikler

4.1 Basıncılı Hava Özellikleri

Kullanılan basınçlı havanın kalitesi, en az DIN ISO 8573-1:2010 [5:4:4] standardına eşdeğer olmalıdır; aksi takdirde Martin Engineering, Hava Şokunun düzgün ve hatasız çalışmasını garanti edemez.

4.2 Kurulum Sırasında Sıkma Torku Değerleri

Civata boyutu	Standart ön yük kuvveti [kN]	Sıkma torku [Nm]	Ön yük kuvveti [kN]
M6	Bölüm 2'deki valf çizimine bakın.		
M12	35	70	40
M16	70	170	80
M20	110	300	120

Kurulum sırasında sıkma torku değerleri - Mukavemet kategorisi 8.8

5 Bakım / Onarım



TEHLİKE

Elektrik Gerilimi ve Basıncılı Parçalardan Kaynaklanan Tehlike

Hava Şoku sistemi üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce:

- Güç kaynağını kapatın ve Hava Şoku sistemini havalandırın.
- İstemsiz yeniden başlatmayı önlemek için sistemi kilitleyin.
- Geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uyun.
- Sahadaki tüm güvenlik talimatlarına uyun.
- Uygun uyarı işaretlerini yapıştırın.



UYARI

Onaylanmamış Bileşen Parçalarından Kaynaklanan Yaralanma Tehlikesi

Onaylanmamış parçalar doğrudan veya dolaylı olarak kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

- Sadece üretici tarafından dağıtılan veya açıkça (yazılı olarak) onaylanan aksesuarları ve yedek parçaları kullanın!



UYARI

Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yanma Riski

Sıcak yüzeylerden veya kaçan sıcak gazlardan kaynaklanan yanma riski vardır.

- Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.



DİKKAT

Etrafa Savrulan Bileşenlerden Kaynaklanan Tehlikeler

Basıncılı hava hortumlarının çarpması, yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

- Bakım çalışmalarına başlamadan önce, kullanıcı tarafındaki basınçlı hava besleme sistemi kapatılmalı ve istemsiz yeniden başlatmayı önlemek için kilitlemelidir.
- Uyarı işaretleri yapıştırın.

Aralık	Görev
Haftada bir	Tüm hava ileten parçalarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı yapan parçaları kapatın veya gerekirse değiştirin.
	Tüm hava ileten parçaların doğru şekilde takıldığından ve monte edildiğinden emin olmak için kontrol edin. Bükülmüş hortumları değiştirin (bükülme yarıçapına dikkat edin); gevşek bağlantıları düzeltin.
	Tüm valflerin, kapatma cihazlarının ve pnömatik servis ünitesinin işlevselliğini kontrol edin. Arızalı parçaları hemen değiştirin.
	Emniyet valfini inceleyin. Emniyet valfi belgelerine uyun.
	Basınçlı hava servis ünitesinin işlevini kontrol edin (uygulanabilir ise). Camı temizleyin ve ölçeğin okunaklı olup olmadığını kontrol edin; gerekirse basınçlı hava servis ünitesini değiştirin.
	Tel halatı kontrol edin. Kablo klipsleri güvenli bir şekilde takılmış olmalı ve bileşenler hasarlı veya aşınmış olmamalıdır.
	Tüm uyarı etiketlerini kontrol edin. Uyarı etiketlerini temizleyin ve okunaksız olan uyarı etiketlerini derhal değiştirin.
Haftada/ iki haftada bir	Basınçlı hava servis ünitesinin yağ ve su seviyelerini kontrol edin. Gerekirse yağı yeniden doldurun veya suyu boşaltın.
Yılda bir/ Her 50.000 tahliyede	Hava Şoku yoğunlaşma suyu tankını boşaltın (gerektiği gibi). Pnömatik hatları kapatın. Hava Şoku kabının basıncını düşürün. Emniyet valfini açın. Tahliye vidasını açın ve yoğunlaşma suyunun uygun kaba boşalmasını sağlayın.
	Hava Şokunda korozyon olup olmadığını kontrol edin. Onarın veya gerekirse aşınmış parçaları değiştirin.
	Vida girişlerini ve civataları kontrol edin. Vida girişlerini yeniden sıkın. Civataları yeniden yerleştirin veya gerekirse değiştirin.
	Kaynak dikişlerini kontrol edin. Kaynak dikişlerinin hasarlı olması durumunda, Hava Şokunu devre dışı bırakın.
	Hava şoku valfini, pistonu ve nozulu hasar açısından kontrol edin. Arızalı parçaları değiştirin veya Martin Engineering tarafından onarılmalarını sağlayın.
	Elektrik kablolarını ve arabirimleri kontrol edin. Arızalı kabloları ve arayüzleri değiştirin.

6 Demontaj / Geri Dönüşüm / Bertaraf


1. Ürünü mümkün olduğunca malzeme gruplarına göre sökün.
2. Resmi kurumlarla (bertaraf merkezleri, yetkililer) iletişime geçin ve uygun bertaraf veya geri dönüşüm olanakları hakkında bilgi isteyin.
3. Farklı malzemeleri geri dönüştürün.

Sadece makul bir şekilde geri dönüştürülemeyen malzemeler bertaraf edilebilir. Bertaraf işlemi, profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bir geri dönüşüm sürecine sokulabilecek malzeme grupları şunlardır:

- Çelik sac
- Çelik profiller
- Plastikler
- Kauçuk
- Demir dışı metaller
- Elektrik kabloları
- Elektrikli bileşenler (bakır içerikli)
- Yağlayıcılar

Hurricane Hava Şoku



Kurulum Kılavuzu Bölüm 2

Versiyon:00
Dil: TR
M3737E TR-03/25

İçindekiler

7 Genel	21
7.1 Bu Kurulum Kılavuzu Hakkında	21
7.2 Ek Belgeler	21
7.3 Parça Numarası	22
7.4 Teknik Veriler	23
7.5 Çalışma Prensibi	24
8 Kurulum	25
8.1 Devreye Alma	25
8.2 Hurricane Hava Şokunun Kurulumu	26
8.3 Hava Şoku Hava Beslemesi	27
9 Aksesuarlar ve Yedek Parçalar	28
9.1 Aksesuarlar	28
9.2 Bileşenler ve Retrofit Kitleri Hava Beslemesi	28
9.3 Yedek Parçalar	28
9.4 Martin® Valf Kapağı Yenileme Kiti: Parça No. 38136-E	29
9.5 Martin® Valf Dönüştürme Kiti: Parça No. 38137-4	30
9.6 Martin® Ana Piston Dönüştürme Kiti: Parça No. 38426-E	31
9.7 Hurricane Hava Şoku – 38005-XXXXXX-XXX+E	32
9.8 Hurricane Valf – 38071-E+E	34
10 Sorun Giderme	36

7 Genel



NOT

Çalışmaya başlamadan önce, bu kurulum talimatları okunmalı ve iyice anlaşılmalıdır.

7.1 Bu Kurulum Kılavuzu Hakkında

Bu kurulum kılavuzu yalnızca Hava Şokları için geçerlidir ve Hava Şoklarını monte eden, devreye alan ve kullanımlarını izleyen kişiler için tasarlanmıştır.

Kurulum kılavuzu, Hava Şokunun kullanım ömrü boyunca saklanmalı ve Hava Şoku üzerinde ve Hava Şokuyla çalışan tüm kişilere düzenli bir şekilde sağlanmalıdır.

7.2 Ek Belgeler

Kurulum kılavuzunun 1. Bölümü temel güvenlik bilgilerini içerir ve bu belgenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güvenlik talimatlarının dikkatlice okunması ve bunlara uyulması zorunludur.

7.3 Parça

38005-aaa-bbcde-fghj+E	
a	Tank hacmi (litre) 035: 35 070: 70 150: 150
b	Tank basıncı aralığı (bar, max.) 08: 8 10: 10
c	Tank sıcaklığı aralığı (°C) D: -30 - +150
d	Sertifikasyon standardı C: CE Belgesi G: TR CU Belgesi
e	Tank boyası P: Toz boya kaplı (RAL 2004) C: Özel boya kaplı C5M (RAL 2004) Z: Çinko kaplı
f	Piston seçenekleri 0: Çift sızdırmazlık elemanlı piston 1: Tam alüminyum piston
g	Ek seçenek 0: -
h	Ek seçenek 0: -
j	Ek testler 0: Test yok 1: Tank kaynağında %50 NDT

7.4 Teknik Veriler

Hava Şoku, aşağıdaki çalışma parametreleri için uygundur:


	Çalışma parametresi
Sıcaklık aralığı D:	-30 ila +150 °C
Basınç	3 ila 8,6 bar

Parça No	Ölçü A [mm]	Ölçü B [mm]	Ölçü C [mm]	Ağırlık [kg]
38005-035-XXXXX+E	406	658	533	43
38005-070-XXXXX+E	508	708	584	49
38005-150-XXXXX+E	610	905	781	78

Hava Basıncı [bar]	38005-035-XXXXX+E [L]	38005-070-XXXXX+E [L]	38005-150-XXXXX+E [L]
1	35	70	150
4	140	280	600
6	210	420	900
8	280	560	1250
10	350	700	1500

7.5 Çalışma Prensibi

Hava Şokunun basınç tankı (1), maksimum 8,6 bar basınca kadar hava (2) ile doldurularak yüklenir. Basınç tankındaki basınç, besleme hattındaki (3) basınç seviyesine ulaştığında dolum işlemi tamamlanır ve Hava Şoku kullanıma hazır hale gelir. Solenoid valfin etkinleştirilmesiyle, havalandırma valfine pozitif (basınç uygulanmış) bir sinyal gönderilir ve bunun sonucunda valf tetiklenir ve valf haznesindeki basınç serbest kalır. Bu piston, basınç tankındaki basınç tarafından derhal sıfırlanır ve basınçlı hava, basınç tankından bir çıkış borusu veya temizlenecek bölgedeki bir tahliye nozulu aracılığıyla bir hava patlaması şeklinde boşaltılır (4).



Şekil 1: Hava Şoku dolum ve tahliyesi






8 Kurulum

8.1 Devreye Alma


Hava Şokunun devreye alınması, yürürlükteki tüm ulusal ve bölgesel yönetmeliklere uygun olmalıdır. Basınçlı kabın sınıflandırmasına ve boyutuna bağlı olarak, ilk çalıştırmadan önce özel prosedürler veya denetlemeler gerekebilir.

Gerekli sertifikaların veya onayların alınması ve Hava Şokuyla birlikte verilen belgelerde belirtilen koşullara göre kurulduğunun ve çalıştırıldığının doğrulanması da dahil olmak üzere, devreye alma ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uyulmasını sağlamak işletme sahibinin/operatörün sorumluluğundadır.

8.2 Hurricane Hava Şokunun Kurulumu



8.3 Hava Şoku Hava Beslemesi



Şekil 2: 5/2 yollu solenoidin pnömatik bağlantısı

No.	Açıklama	No.	Açıklama
A	Hava beslemesi bağlantısı	B	Solenoid valfe bağlantı

9 Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

9.1 Aksesuarlar

- Martin® Güvenlik kalkanı: Parça No. 38189-4F-E (yalnızca 4" Hava Şokları için mevcuttur)
- Hava basıncı gösterge kiti: Parça No. 34843-FR+E (yalnızca 4" Hava Şokları için mevcuttur)



NOT

Martin Hava Şoku kurulumları için çok sayıda nozul ve kurulum plakası mevcuttur. Bunlar, M3773 kurulum kılavuzlarında daha ayrıntılı olarak açıklanmış ve belirtilmiştir.

9.2 Bileşenler ve Retrofit Kitleri Hava Beslemesi

- Filtre, basınç regülatörü ve yağlayıcı içeren 1/2" servis ünitesi: Parça no. 41231
- Dolum ve kontrol hattı (ortam sıcaklığı): Parça no. 41296 / 40010
- Dolum ve kontrol hattı (yüksek sıcaklık): Parça no. 40496 + 41731
- Basınç göstergesi bağlantı kiti: Parça no. 34843+E
- 1-10 valf için solenoid valf dolabı: Parça no. 41362-XXXXX
- 1-12 Hava Şokları için Kontrol Paneli: Parça no. 41775-XXXXXXX

9.3 Yedek Parçalar

Hava Şoku:

- 4" Piston: Parça no. 38022-XXX
- Rulmanlı pota: Parça no. 37897-E
- İç Boru: Parça no. 38602
- Emniyet valfi (8 bar): Parça no. 21680+E
- Emniyet valfi (10 bar): Parça no. 21680-10+E
- Hava basınç göstergesi: Parça no. 30437-WIKA+E

Filtre, basınç regülatörü ve yağlayıcı içeren servis ünitesi:


- 1/2" Filtre: Parça no. 41231-FR
- 1/2" Yağlayıcı: Parça no. 41231-OE

Solenoid Valf Ünitesi :

- 5/2 yollu solenoid valf: Parça no. 41380-XXXXX
- 1/2" Havalandırma delikli küresel vana (Kilitlenebilir): Parça no. 40073
- 1/2" Çek valf: Parça no. 40210-012BR


9.4 Martin® Valf Kapağı Değişirme Kiti: Parça no. 38136-E

Ürün	Adet	Açıklama	P/N
1	1	Valf gövdesi uç kapağı	37776-E
2	1	O-Ring Ø13mm ID x Ø3,5mm CS	37795
3	1	Tahliye valfi piston çubuğu	37791
4	1	Kol	37792
5	1	Kilitleme pimi ISO 13337, D= 6mm, uzunluk= 30mm	32403
6	1	Hızlı tahliye pimi 1/4 x 1,63"	37796
7	1	O-Ring Ø73mm ID x Ø2,6mm CS	37794



9.5 Martin® 4" Valf Dönüştürme Kiti: Parça no. 38137-4


Ürün	Adet	Açıklama	P/N
1	1	Hava giriş valfi	37790-B
2	1	Baskı yayı OD Ø49,2mm	34671
3	1	Bronz yatak rulmanı	37287-1
4	1	Viton tampon	37793
5	1	Yanaklı Sızdırmazlık Diski	38634
6	1	Valf gövdesi pistonu 4" & 6"	38635
7	1	O-Ring 171,1mm ID x 2,6mm CS Viton	35078
8	1	O-Ring 2-7/8"	37794
9	1	Yaylı rondela 1/4"	11521
10	1	Altıgen Başlı Cıvata 1/4-20NC X 7/8 GR 5 ZP ve Loctite	39348
11	1	Woodruff anahtarı	16345




10 numaralı parça için sıkma torku **16Nm'dir**.

9.6 Martin® Ana Piston Dönüştürme Kiti: Parça no. 38426-E

Ürün	Adet	Açıklama	P/N
1	1	O-Ring 171,4mm ID x 2,4mm CS Viton	35078
2	1	Baskı Yayı	35077
3	1	Piston 4"	38022
4	1	Hurricane, Typhoon valf potası 4"	37897-E
5	1	O-Ring 7-11/16"	38066
6	2	Silikon O-Halkası	20771-S




9.7 Hurricane Hava Şoku – 38005-XXXXXX-XXX+E



No.	Adet	Açıklama	P/N
1	1	Hurricane 4" Hava Şoku Tankı	s.C.
2	2	O-Ring ID Ø113,6mm x 7mm Silikon	20771-S
3	1	İç boru	38602
4	1	Hurricane valf kapağı 4"	38071-E
5	1	Tahliye valfi G1/2" (10 bar)	21680-10+E
6	1	Emniyet kablo kiti	32271+E
7	8	Yaylı rondela M16 - DIN 127, (1.0032) galv.	41090-16AZP
8	8	Altıgen başlı cıvata M16 x 35 - DIN 933, (1.0032) galv.	41081-16035BZP88
9	1	Düz contalı vida seti DN 100	41037

Düzenek Parça No.	Ölçü			Parça no.	Ağırlık
	TD	OL	TL	1	
	[mm]				[kg]
38005-035-XXXXX-XXXX+E	400	665	541	38603-03510-EXP+E	55
38005-070-XXXXX-XXXX+E	500	713	588	38603-07010-EXP+E	69
38005-150-XXXXX-XXXX+E	600	955	830	38603-15010-EXP+E	104

9.8 Hurricane Valf – 38071-E+E



8 ve 14 numaralı parçalar için sıkma torku **16Nm**'dir.
No.24 için sıkma torku **8Nm**'dir.

No.	Adet	Açıklama	P/N
1	1	Valf gövdesi kapağı 4"	37775-H-E
2	1	Viton Tampon	37793
3	1	Bronz yatak rulmanı	37287-1
4	1	Hava giriş valfi	37790-B
5	1	Baskı yayı 1,9"	34671
6	1	Valf gövdesi pistonu 4" & 6"	38635
7	7	Yaylı rondela 1/4"	11521
8	1	Altıgen Başlı Cıvata 1/4-20NC X 7/8 GR 5 ZP ve Loctite	39348
9	1	Yanaklı sızdırmazlık diskisi	38634
10	1	O-Ring ID Ø72,7mm x 2,6mm Nitril	37794
11	1	O-Ring ID Ø12,3mm x 3,5mm Nitril	37795
12	1	Piston çubuğu	37791
13	1	Valf gövdesi uç kapağı 4"& 6"	37776-E
14	6	Altıgen başlı cıvata M6 x 25	37866
15	1	Kol	37792
16	1	Yaylı pim 1/4" x 1-1/4", paslanmaz çelik (1.4571)	32403
17	1	Emniyet pimi 1/4"	37796
18	2	Plastik tapa 3/8"	11659
19	2	Hava Şoku Difüzörü G1"	39468-E
20	1	O-Ring ID Ø171,1mm x 2,6mm Viton	35078
21	1	Baskı yayı 4"	35077
22	1	Piston 4"	38022
23	1	Hurricane potası 4"	37897-E
24	6	Altıgen başlı cıvata M6 x 22	36530
25	2	O-Ring ID Ø113,6mm x 7mm Silikon	20771-S
26	1	O-Ring ID Ø190,2mm x 2,6mm Viton	38066

10 Sorun Giderme



NOT

Hava Şoku, birçok farklı işlemde kullanılabilir. Bu nedenle, bu kurulum kılavuzunda listelenenlerin dışında arızalar meydana gelebilir. Bu durumda, Martin Engineering veya temsilcilerinden biri, yerleştirme veya özel çözümler konusunda yardımcı olabilir.

Diğer onarım işlerini yapmadan önce, tüm solenoid valflerin durumunu kontrol edin. Artık hareket ettirilemeyen veya bir konumda sıkışmış olan hasarlı solenoidler, aşağıda belirtilen koşullara veya durumlara eşdeğer olabilecek sorunlara yol açar. Tüm solenoidlerin elektrik bağlantılarını kontrol edin.

Aşağıdaki tablo, belirli koşullar altında ortaya çıkabilecek sorunların olası nedenlerinin ve çözümlerinin açıklamasını içerir. Önerilen düzeltici önlemler sorunu çözmezse, lütfen Martin Engineering veya temsilcileriyle iletişime geçin.

Sorun	Nedeni	Çözümü
Hava Şoku dolmuyor.	Basınçlı hava beslemesi.	Kompresörün açık olduğundan ve basınçlı hava beslemesinin basınçlı olduğundan emin olun.
	Küresel vana	Tüm Hava Şoklarındaki küresel vanaların tamamen açık olup olmadığını kontrol edin.
	Bakım ünitesi yanlış monte edilmiş veya düzgün ayarlanmamış.	İkincil basıncın fabrika ayarı 0 bar'dır. Bakım ünitesini kaldırarak ve ardından saat yönünde çevirerek istenen değeri ayarlayın. Bakım ünitesindeki akış yönünü kontrol edin - işaretlemeye bakın.
	Solenoid valfler.	Hava bağlantılarını kontrol edin. Ayrıca bkz. 2.3 Hava şoku beslemesi. Bağlantı 1 = giriş, Bağlantı 4 = çıkış, Bağlantı 5 = havalandırma
	Hava şoku tankının kör tapası eksik.	Basınç tankı üzerindeki tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin.
	Hava şoku dolum bağlantısı.	Basınçlı hava beslemesine dolum bağlantısının bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Solenoid valflerin pnömatik bağlantıları.	Tüm boru bağlantılarını kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Borulardaki akış yönünü kontrol edin.
Hava Şoku tetiklenmiyor.	Solenoid valflerin elektrik bağlantıları.	Elektrik bağlantılarının tam ve düzgün olduğundan emin olun. Voltajı kontrol edin. Sinyallerin gönderilip gönderilmediğini kontrol edin.
	Basınç tankındaki basınç.	Göstergede ne gösterdiğini kontrol edin.
Hava şoku tetiklenmiyor.	Boşaltma bağlantısı tıkalı: Hava şoku boşaltma sırasında tekleme sesleri çıkıyor ve gösterge sadece kademeli olarak düşüyor veya sıfıra inmiyor.	Tıkanıklığı veya tıkanmayı giderin.

Sorun	Nedeni	Çözümü
	Kontrol hattı hava geçirmez değil veya tıkanmış.	Hasarlı hattı değiştirin veya tıkanıklığı giderin.
	Kontrol hattı çok uzun.	Kontrol hattını maksimum 60 m'ye indirin.
	Çalışma basıncı çok düşük.	Çalışma basıncının 4 ila 8,6 bar olduğundan emin olun.
	Kontrol sinyali çok kısa bir süre için etki ediyor.	Solenoid valfin düzgün çalışması için yeterince uzun süre etkin kaldığından emin olun (en az 1 saniye, en fazla 2 saniye).
Hava şoku her zaman basınç altında.	Gösterge doğru değil.	Göstergenin 0,5 saniyeden daha kısa sürede "Sıfır" a düştüğünden emin olun.
Hava şoku tetikleniyor ama hiçbir etkisi yok.	Manuel termo güvenlik kalkanı kapalı.	Termo güvenlik kalkanını açın.



Almanya

Martin Engineering GmbH
In der Rehbach 14
65396 Walluf, Almanya
Tel. +49 (0)6123 97820; Fax +49 (0)6123 75533
info@martin-eng.de; www.martin-eng.de

İspanya

Martin Engineering GmbH CEA
Avda. Gomez Laguna 25
Plant 1 Oficina 5
50009 Zaragoza
Tel. +34 (0)876 245114; Fax +34 (0)966 719371
info@martin-eng.es; www.martin-eng.es

İngiltere

Martin Engineering Ltd.
The Tangent Hub, Unit 33, Weighbridge Rd
Shirebrook, Mansfield
NG20 8RX
Tel +44 115 946 4746
info@martin-eng.co.uk; www.martin-eng.co.uk

Türkiye

Martin Engineering Türkiye
Dudullu OSB Mahallesi İmes Sanayi Sitesi
B Blok 205 Sokak No.6
34775 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
Tel +90 216 499 34 91; Fax +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr; www.martin-eng.com.tr

Fransa

Martin Engineering S.A.R.L
50 Avenue d'Alsace - 68025 Colmar, Cedex, France
Tel: +33(0)3 89 20 63 24
info@martin-eng.fr; www.martin-eng.fr

İtalya

Martin Engineering Italy Srl
Via Monza, 99/18, 20060 Gessate (MI), Italy
Tel +39 02953838 51; Fax +39 02953838 15
info@martin-eng.it; www.martin-eng.it

Kazakistan

Martin Engineering
34 Abisha Kekilbayuly St., Almaty
050060, Republic of Kazakhstan
WhatsApp: +7 982 283 0204
Kz-info@martin-eng.com; www.martin-eng.kz